

Rapporto di Prova n°: 97/21

Del: 20/04/2021

Cliente:	SAP Procida	Id.Registrazione	160856
Via:	Via Libertà 12	Protocollo:	1812
Citta':	Procida	Data accettazione :	31/03/2021
Data ed ora di campionamento:		30/03/2021 11:10:45	
Luogo di campionamento:	Via Roma	Località:	Procida (NA)
Motivo del campionamento:	Routine D. Lgs.31/01 Procida	Resp. campionamento:	Tecnici ABC
Metodo campionamento <sup>(5)</sup> :	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB08 Rev.12) del 31/07/19		
Rif. Piano Campionamento:	Programma triennale monitoraggio acque destinate al consumo umano TRIENNIO VALIDITA' 2017-2020		
Tipologia Campione	Acque destinate al consumo umano	Condizioni meteo:	/

Parametri determinati da ABC

Parametro	CMA (3)	VC (4)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Temperatura*	/	/	13,4	°C	/	30/03/2021	30/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BAA 043
Cloro residuo libero*	/	/	0,20	mg/l Cl2	/	30/03/2021	30/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033
Colore*	/	/	accettabi le	/	/	31/03/2021	31/03/2021	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15)
Odore*	/	/	accettabi le	/	/	31/03/2021	31/03/2021	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15)
Sapore*	/	/	Accettabi le	/	/	31/03/2021	31/03/2021	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15)
Conduttività (Conducibilità elettrica)	2500	/	680	µS/cm 20°C	± 21	31/03/2021	31/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022
pH (Concentrazion e ioni idrogeno)	9,5	/	7,6	unità pH	± 0,2	31/03/2021	31/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
Torbidità	/	n.d.	0,14	NTU	± 0,03	31/03/2021	31/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030
Ferro	200	/	< 5	µg/l	n.a.	01/04/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 17294-2:2016

Rapporto di Prova n°: 97/21

Del: 20/04/2021

Parametro	CMA (3)	VC (4)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Nitrito come (NO <sub>2</sub> )	0,50	/	< 0,05	mg/l	n.a.	31/03/2021	31/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Ammonio	0,50	/	< 0,03	mg/l	n.a.	31/03/2021	31/03/2021	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Alluminio	200	/	< 5	µg/l	n.a.	01/04/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 17294-2:2016
Conta batteri coliformi a 37 °C	0	/	0	u.f.c./100 ml	n.a.	31/03/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 9308-1:2017 (1)
Conta Escherichia Coli	0	/	0	u.f.c./100 ml	n.a.	31/03/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 9308-1:2017 (1)
Clostridium Perfringens	0	/	0	u.f.c./100 ml	n.a.	31/03/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 14189:2016 (1)

Rapporto di Prova n°: 97/21

Del: 20/04/2021

NOTE:

- \* Prova non accreditata da ACCREDIA
- \*\* Parametro chimico-fisico non accreditato da ACCREDIA per il laboratorio ABC ed eseguito da subcontraente qualificato da ABC
- (1): Ai sensi della norma ISO 8199:2018 quando il risultato è espresso come zero (0) è da intendersi come "non rilevabile in 1/100/250 ml", quando il risultato viene espresso come 1 - 2 u.f.c. è da considerarsi come "presenza" e quando il risultato viene espresso come 3 - 9 u.f.c. è da considerarsi come valore stimato.
- (2): Incertezza estesa con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura K=2.  
Per i parametri microbiologici determinati con la tecnica delle membrane filtranti o inclusione in agar e con risultato fino a 15 u.f.c.: intervallo di fiducia al 95% di probabilità.  
Per i parametri microbiologici determinati con la tecnica MPN: intervallo di fiducia al 95% di probabilità.
- (3): Concentrazione massima ammissibile ai sensi del D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii..
- (4): Valore consigliato ai sensi del D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii..
- (5) Campionamento non accreditato da ACCREDIA.

S.V.A. = Senza variazioni anomale. N.a. = non applicabile; /= non determinato

Data la deperibilità della matrice analizzata, il Laboratorio ABC ha stabilito di eliminare il campione al completamento delle analisi.

Ai fini della valutazione della conformità dei risultati rilevati rispetto ai limiti del D.Lgs 31/01 e ss.mm.ii. non si tiene conto dell'incertezza associata alla misura, in base a quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017.

Dichiarazione di conformità: Il campione risulta CONFORME ai sensi del D.Lgs. 31/01 e succ. agg., per i parametri determinati.

Il Responsabile Sezione Tecnica  
Dott. L. Esposito



Responsabile Controllo Acque  
Dott.ssa E. Bottillo



Il presente Rapporto di Prova riguarda **esclusivamente** il suddetto campione: pertanto, i risultati delle prove non sono estensibili ad altri campioni simili a quello provato.

E' fatto divieto di riprodurre anche parzialmente il presente documento, senza autorizzazione scritta del Laboratorio ABC

FINE RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n°: 98/21

Del: 20/04/2021

Cliente:	SAP Procida	Id.Registrazione	160857
Via:	Via Libertà 12	Protocollo:	1813
Citta':	Procida	Data accettazione :	31/03/2021
Data ed ora di campionamento:		30/03/2021 11:50:45	
Luogo di campionamento:	Via Cristoforo Colombo	Località:	Procida (NA)
Motivo del campionamento:	Routine D. Lgs.31/01 Procida	Resp. campionamento:	Tecnici ABC
Metodo campionamento <sup>(5)</sup> :	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB08 Rev.12) del 31/07/19		
Rif. Piano Campionamento:	Programma triennale monitoraggio acque destinate al consumo umano TRIENNIO VALIDITA' 2017-2020		
Tipologia Campione	Acque destinate al consumo umano	Condizioni meteo:	/

Parametri determinati da ABC

Parametro	CMA <sup>(3)</sup>	VC <sup>(4)</sup>	Risultato	UDM	Incertezza <sup>(2)</sup>	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Temperatura*	/	/	14,0	°C	/	30/03/2021	30/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BAA 043
Cloro residuo libero*	/	/	0,18	mg/l Cl <sub>2</sub>	/	30/03/2021	30/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033
Colore*	/	/	accettabile	/	/	31/03/2021	31/03/2021	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15)
Odore*	/	/	accettabile	/	/	31/03/2021	31/03/2021	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15)
Sapore*	/	/	Accettabile	/	/	31/03/2021	31/03/2021	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15)
Conducibilità (Conducibilità elettrica)	2500	/	689	µS/cm 20°C	± 21	31/03/2021	31/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022
pH (Concentrazione e ioni idrogeno)	9,5	/	7,3	unità pH	± 0,2	31/03/2021	31/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
Torbidità	/	n.d.	0,24	NTU	± 0,04	31/03/2021	31/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030
Ferro	200	/	9	µg/l	± 3	01/04/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 17294-2:2016

Rapporto di Prova n°: 98/21

Del: 20/04/2021

Parametro	CMA (3)	VC (4)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Nitrato come (NO <sub>2</sub> )	0,50	/	< 0,05	mg/l	n.a.	31/03/2021	31/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Ammonio	0,50	/	< 0,03	mg/l	n.a.	31/03/2021	31/03/2021	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Alluminio	200	/	6	µg/l	± 2	01/04/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 17294-2:2016
Conta batteri coliformi a 37 °C	0	/	0	u.f.c./100 ml	n.a.	31/03/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 9308-1:2017 (1)
Conta Escherichia Coli	0	/	0	u.f.c./100 ml	n.a.	31/03/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 9308-1:2017 (1)
Clostridium Perfringens	0	/	0	u.f.c./100 ml	n.a.	31/03/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 14189:2016 (1)

Rapporto di Prova n°: 98/21

Del: 20/04/2021

NOTE:

- \* Prova non accreditata da ACCREDIA
- \*\* Parametro chimico-fisico non accreditato da ACCREDIA per il laboratorio ABC ed eseguito da subcontraente qualificato da ABC
- (1): Ai sensi della norma ISO 8199:2018 quando il risultato è espresso come zero (0) è da intendersi come "non rilevabile in 1/100/250 ml", quando il risultato viene espresso come 1 – 2 u.f.c. è da considerarsi come "presenza" e quando il risultato viene espresso come 3 - 9 u.f.c. è da considerarsi come valore stimato.
- (2): Incertezza estesa con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura K=2.  
Per i parametri microbiologici determinati con la tecnica delle membrane filtranti o inclusione in agar e con risultato fino a 15 u.f.c.: intervallo di fiducia al 95% di probabilità.  
Per i parametri microbiologici determinati con la tecnica MPN: intervallo di fiducia al 95% di probabilità.
- (3): Concentrazione massima ammissibile ai sensi del D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii..
- (4): Valore consigliato ai sensi del D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii..
- (5) Campionamento non accreditato da ACCREDIA.

S.V.A. = Senza variazioni anomale. N.a. = non applicabile; /= non determinato

Data la deperibilità della matrice analizzata, il Laboratorio ABC ha stabilito di eliminare il campione al completamento delle analisi.

Ai fini della valutazione della conformità dei risultati rilevati rispetto ai limiti del D.Lgs 31/01 e ss.mm.ii. non si tiene conto dell'incertezza associata alla misura, in base a quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017.

Dichiarazione di conformità: Il campione risulta CONFORME ai sensi del D.Lgs. 31/01 e succ. agg., per i parametri determinati.

Il Responsabile Sezione Tecnica  
Dott. L. Esposito



Responsabile Controllo Acque  
Dott.ssa E. Bottino



Il presente Rapporto di Prova riguarda **esclusivamente** il suddetto campione; pertanto, i risultati delle prove non sono estensibili ad altri campioni simili a quello provato.

E' fatto divieto di riprodurre anche parzialmente il presente documento, senza autorizzazione scritta del Laboratorio ABC

---

FINE RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova n°: 99/21

Del: 20/04/2021

Cliente:	SAP Procida	Id.Registrazione	160858
Via:	Via Libertà 12	Protocollo:	1814
Citta':	Procida	Data accettazione :	31/03/2021
Data ed ora di campionamento:		30/03/2021 12:30:45	
Luogo di campionamento:	Via S. Rocco	Località:	Procida (NA)
Motivo del campionamento:	Routine D. Lgs.31/01 Procida	Resp. campionamento:	Tecnici ABC
Metodo campionamento <sup>(5)</sup> :	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB08 Rev.12) del 31/07/19		
Rif. Piano Campionamento:	Programma triennale monitoraggio acque destinate al consumo umano TRIENNIO VALIDITA' 2017-2020		
Tipologia Campione	Acque destinate al consumo umano	Condizioni meteo:	/

Parametri determinati da ABC

Parametro	CMA <sup>(3)</sup>	VC <sup>(4)</sup>	Risultato	UDM	Incertezza <sup>(2)</sup>	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Temperatura*	/	/	13,5	°C	/	30/03/2021	30/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BAA 043
Cloro residuo libero*	/	/	0,25	mg/l Cl <sub>2</sub>	/	30/03/2021	30/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033
Colore*	/	/	accettabile	/	/	31/03/2021	31/03/2021	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15)
Odore*	/	/	accettabile	/	/	31/03/2021	31/03/2021	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15)
Sapore*	/	/	Accettabile	/	/	31/03/2021	31/03/2021	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15)
Conducibilità (Conducibilità elettrica)	2500	/	680	µS/cm 20°C	± 21	31/03/2021	31/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022
pH (Concentrazione e ioni idrogeno)	9,5	/	7,6	unità pH	± 0,2	31/03/2021	31/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
Torbidità	/	n.d.	0,18	NTU	± 0,03	31/03/2021	31/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030
Ferro	200	/	< 5	µg/l	n.a.	01/04/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 17294-2:2016

Rapporto di Prova n°: 99/21

Del: 20/04/2021

Parametro	CMA (3)	VC (4)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Nitrito come (NO <sub>2</sub> )	0,50	/	< 0,05	mg/l	n.a.	31/03/2021	31/03/2021	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Ammonio	0,50	/	< 0,03	mg/l	n.a.	31/03/2021	31/03/2021	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Alluminio	200	/	< 5	µg/l	n.a.	01/04/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 17294-2:2016
Conta batteri coliformi a 37 °C	0	/	0	u.f.c./100 ml	n.a.	31/03/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 9308-1:2017 (1)
Conta Escherichia Coli	0	/	0	u.f.c./100 ml	n.a.	31/03/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 9308-1:2017 (1)
Clostridium Perfringens	0	/	0	u.f.c./100 ml	n.a.	31/03/2021	01/04/2021	UNI EN ISO 14189:2016 (1)

